

109年度公共設施維護管理情形彙整表

執行機關：勞動部勞動力發展署中彰投分署 維護管理資訊公開網址：						填表日期：109年12月21日	
項次	類別	設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目	維護(檢查)日期	維護(檢查)情形	備註
				規定維護(檢查)頻率	頻率是否符合規定		
	建築類	中彰投分署辦公廳舍	建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物、建築物公共安全申報簽證	依據建築物公共安全檢查申報期間規定，每年(1、3、4季)檢查申報	合格	
				依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法區分辦公廳舍類別，檢查頻率分別為每年1次、2年1次及4年1次。	符合規定		
			消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	檢修及申報每年3月30日前；每年消防自衛編組訓練分別於3月、8月完成。	合格	
				每年1次提出消防設備檢修及申報，上、下半年消防自衛編組訓練。	符合規定		
			建築物升降設備設置及檢查管理辦法/內政部109.3.26內授營建管字第1090805419號函注意事項	升降設備	申請升降設備使用許可證分別為行政大樓每年1月、7月敬業館每年3月、國際會議廳每年2月；檢查保養為每月下旬。	合格	
				依據建築物升降設備設置及檢查管理辦法分別為1年1次及1年2次；每月檢查保養1次	符合規定		
			電業法/用電場所及專任電氣技術人員管理規則	高低壓電力設備	電力設備每6個月檢驗1次，每年應至少停電檢驗1次	合格	
				每年6月底前完成熱顯影檢測，每年11月底前完成停電檢驗	符合規定		
			臺中工業區下水道使用管理規章	用戶排水設備 汙水放流口流量計	每年6月下旬	合格	
				每年流量計校證(SGS)1次	符合規定		
	建築類	中彰投分署-臺中就業中心	消防法/消防安全設備檢修及申報辦法	消防設備	上、半年消防自衛編組訓練各於109/5/6及109/11/11完成；年度檢修申報簽證於109年5月22日完成	合格	
				每年1次提出消防設備檢修及申報，上、下半年消防自衛編組訓練。	符合規定		
			建築法/建築物公共安全檢查簽證及申報辦法	建築物、建築物公共安全申報簽證	依據建築物公共安全檢查申報期間規定，108年4季已檢查申報	合格	
				依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法區分辦公廳舍類別，檢查頻率為4年1次。	符合規定		

Page 1

	建築類	中彰投分署-彰化就業中心	消防法/ 消防安全設備檢修及申	消防設備	年度檢修申報簽證於109年5月2、6日完成	合格	
			建築法/建築物公共安全 檢查簽證及申報辦法	建築物、建築物公共安全申報簽證	依據建築物公共安全檢查申報期間規定， 108年4季已檢查申報	合格	
			依據建築物公共安全檢查簽證及申 報辦法區分辦公廳舍類別，檢查頻 率為4年1次。	符合規定			
	建築類	中彰投分署-員林就業中心	消防法/ 消防安全設備檢修及申	消防設備	年度檢修申報簽證於109年3月10日完成	合格	
			建築法/建築物公共安全 檢查簽證及申報辦法	建築物、建築物公共安全申報簽證	依據建築物公共安全檢查申報期間規定， 108年4季已檢查申報	合格	
			依據建築物公共安全檢查簽證及申 報辦法區分辦公廳舍類別，檢查頻 率為4年1次。	符合規定			
	建築類	中彰投分署-南投就業中心	消防法/ 消防安全設備檢修及申 報辦法	消防設備	年度檢修申報簽證於109年5月上旬完成	合格	
			建築物升降設備設置及 檢查管理辦法/內政部 109.3.26內授營建管字 第1090805419號函注意	升降設備	行政大樓每年1月、7月；敬業館每年3 月；國際會議廳每年2月	合格	
			每年1次提出消防設備檢修及申報	符合規定			
			每月檢查保養1次，併上傳至臺中 市政府都發局	符合規定			