

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署 小額修繕物品報價單

修繕案號：A10806004

| 項次 | 品名 | 規格 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|----|----|----|----|
| 桃竹苗分署竹北就業中心及斗崙台冷氣清洗保養 | | | | | | |
| 一 | 氣冷式冰水機冷凝器保養 | 冷凝器清洗(以鋁潔劑藥洗) | 1 | 台 | | |
| 二 | 室內冰水送風機保養 | 風鼓及鰭片清洗(鰭片使用鋁潔劑藥洗) | 21 | 台 | | |
| 三 | 一對一壁掛分離式內外機保養 | 室外機冷凝器及蒸發器清洗(以鋁潔劑藥洗) | 1 | 台 | | |
| 四 | 一對一埋入型分離式內外機保養 | 室外機冷凝器及蒸發器清洗(以鋁潔劑藥洗) | 1 | 台 | | |
| 五 | 10RT 箱型冷氣冷凝器側洗 | (水垢去除劑栗田 B-114) | 1 | 台 | | |
| 六 | 3RT 箱型冷氣冷凝器藥洗 | | 1 | 台 | | |
| 七 | 蒸發器及空氣濾網藥洗(含風鼓葉輪清洗及皮帶檢查) | 蒸發器清洗，視鰭片髒污選用鋁潔劑或鹼性藥洗) | 2 | 台 | | |
| 八 | 40RT 冷卻水塔清洗 | 灑水頭及水盤與回水濾網清洗 | 1 | 台 | | |
| 九 | 合計 | | | | | |

注意事項：

1. 本案預算價 49,560 元，逾時及超預算者為不合格標。
 2. 決標條件：合格最低標。
 3. 本案採責任施工，所標示之總價，已包括本次工程所需之一切費用，不論該等事項是否已於報價清單之項目或數量明確標示。
 4. 完工照片請依附件(完工報告範例)內容提供。
 5. 施工時間需配合機關指定。
 6. 本案清洗保養需使用鋁潔劑清洗，惟該清洗劑對鋁鰭片及其他金屬物有腐蝕性，故請廠商使用後須清洗乾淨(清潔劑無殘留)，未清洗乾淨而造成鋁鰭片或其他金屬物有被腐蝕而產生脆化之情形時，廠商需負責復原，其保證無腐蝕脆化之情形為一年(視為保固一年)，請廠商注意，但因非本次清洗而有脆化之情形者，請於工作前通知現場人員或於清洗前拍照於核銷時附上照片並說明。
 7. 室內機清洗內容
 - a. 廠商清洗時需將馬達拆卸下來再清洗內機鰭片，馬達扇葉及排水疏通，以上清洗完畢後，機組需復原及能正常開機使用
 - b. 如內機因安裝地點不易拆卸馬達，則用強力水柱清洗，馬達可不用卸下，但上述事項均要施作。
- 備註：**本案投標者，建議親自至本分署竹北就業中心及斗崙台訓練場確認後再行投標，如未現勘導致履約期間對標案有爭議，依本分署解釋為準。

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 合計新臺幣含稅 5% (大寫) | 萬 仟 佰 拾 元 整 | | | | | |
| 廠商名稱 (請蓋公司章) | 公司名稱 | | | | | |
| | 聯絡人 | | | | | |
| | 電話 | | | | | |
| | 傳真 | | | | | |

| | | |
|--|------|--|
| | 統一編號 | |
| | 地址 | |

1. 報價期間：108 年 06 月 21 日 17 時前傳真報價。
2. 履約期限：依機關通知可施工之日起 14 個日曆天內完成
3. 保固期限：A：完工日起 1 年 B：免
4. 廠商請填寫本報價單審慎核算並加蓋公司章後，於報價期間截止前回傳本報價單；報價最低之廠商取得本案承攬資格，經本分署通知後開始履約，本報價單效力視同契約，承攬廠商不得任意變更報價、延遲履約或無故不履約，如有上述情形，本分署得取消修繕且該廠商 2 年內不得再參加本分署小額修繕之報價。
5. 申請人：何映萱 03-5542564 分機 3232 修繕管理人：蔡紫文（分機 1134）
6. 本分署電話：03-4855368 傳真：03-4881308
7. 申請人注意事項：申請人請務必填妥履約期限及修繕資訊。
8. 廠商注意事項：
 - ※廠商傳真報價後，須電話確認修繕管理人，報價單是否收到。
 - ※維修報價廠商得於公告期間內洽本分署現勘，再行報價。
 - ※相關規格疑問請電洽申請人。
 - ※付款方式：完工後請檢具發票、報價單正本、施工相片及匯款帳戶辦理匯款。
 - ※機關發票抬頭：勞動部勞動力發展署桃竹苗分署。
 - ※機關統一編號：45002989