

勞動部勞動力發展署中彰投分署

低壓用電設備檢測記錄表

名稱(地點位置):				巡檢日期: 年 月 日					
週期:				設備容量:					
	檢查項目	良	劣化	不良		檢查項目	良	劣化	不良
1	分電盤					b.ON.OFF押扣開關是否良好			
	a.外殼是否破損					c.熱動過負荷繼電器是否正常			
	b.接地線是否良好					d.接觸接點有無燒損或脫落現象			
	c.線頭與開關接觸是否良好					e.配線是否良好			
	d.幹線線頭有無燒焦之現象					f.接地線是否完整			
2	總開關				7	低壓馬達(110~380V)			
	a.有無過載燒損之現象					a.馬達外殼有無接地			
	b.開關之前後配線是否完整					b.接線端常動部份有無露出現象			
	c.使用中是否有無超過常溫之熱度					c.馬達固定位置是否良好			
	d.開關箱接地線是否良好					d.馬達外殼有無生鏽或污穢			
3	分路開關				8	低壓電容器(110~380V)			
	a.開關與配線是否完整					a.外殼有無生鏽現象			
	b.有無過載燒焦之現象					b.體積有無膨脹現象			
	c.線徑與開關是否配合					c.接地線有無連接而完整			
	d.開關箱接地線是否良好					d.有無漏油現象			
4	幹線					e.保護開關與線徑是否適當			
	a.各幹線有無過載之現象				9	電熱水器(含熱泵)			
	b.線頭與開關接觸是否良好					a.有無漏水現象			
	c.保護開關與線徑是否適當					b.有無過載燒損之現象			
	d.幹線線頭有無燒焦之現象					c.保護開關與線徑是否適當			
5	導線管					d.接地線有無連接而完整			
	a.管徑與導線是否符合內規					e.接觸端的導線有無燒焦之現象			
	b.導線管有無破損					f.電熱管絕緣是否良好			
	c.明管連接處是否良好					g.接線孔蓋是否完整			
	d.導線管是否焊接接地線				10	漏電斷路器			
	e.PVC管有無燒焦之現象					a.按測試扭開關是否跳脫(正常)			
	f.配管之支持物是否良好					b.潮濕地方是否安裝漏電斷路器			
6	電磁開關					c.接觸端的導線是否燒焦之現象			
	a.電磁開關之容量是否符合馬達					d.導線管有無破損			
補充說明:									
審核		技術人員				客戶簽章			

勞動部勞動力發展署中彰投分署

低壓用電設備定期安全檢查位置、數量明細表（行政、工場區）

項次	處所名稱	開關箱數量	名稱	連絡人	備註欄
一	行政大樓				
1	行政大樓 B1	3			
2	行政大樓 1F	7			
3	行政大樓 2F	8			
4	行政大樓 3F	5			
5	行政大樓 5F	5			
6	行政大樓 RF	2			
二	敬業館				
1	敬業館 1F	8			
2	敬業館 2F	3			
3	敬業館 3F	4			
4	敬業館 4F	2			
5	敬業館 RF	2			
三	國際會議廳				
1	國際會議廳 B1	2			
2	國際會議廳 1F	1			
3	機車停車場	4			
四	新教學大樓				
1	新教學大樓 1F	6			
2	新教學大樓 2F	4			
3	新教學大樓 3F	4			
4	新教學大樓 RF	1			
五	舊教學大樓				
	舊教學大樓 1F	1			
	舊教學大樓 2F	1			
	舊教學大樓 RF	2			
六	服務中心(警衛室)	6			
七	倉庫	2			
八	機車停車場及大門	2			
九	園區照明（路燈）	1			
十	水塔(水源區)	2			

※分電盤數量，以現場實際數量為準(直接修改數量)。

勞動部勞動力發展署中彰投分署

低壓用電設備定期安全檢查位置、數量明細表（行政、工場區）

項次	處所名稱	開關箱 數量	名稱	連絡人	備註欄
一	精一工場				
1	精一工場 1F	12			
2	精一工場 RF	2			
二	精二工場				
1	精二工場 1F	25			
2	精二工場 2F	5			
三	電機電子工場				
1	電工電子工場 1F	5			
2	電工電子工場 2F	8			
3	電工電子工場 RF	1			
四	配電配管、金屬熔接工場				
1	焊接工場 1F				水電區
2	焊接工場 2F				焊接區
五	汽車工場				
1	汽車工場 1F	12			
2	汽車工場 2F	2			
六	木工工場				
1	木工工場 1F	11			
2	木工工場 2F	1			
七	材料處理鑄造工場				
1	鑄造工場 1F	10			
2	鑄造工場 2F	6			
3	鑄造工場 3F	6			
八	設計館				
1	設計館 1F	3			
2	設計館 2F	3			
九	資訊中心				
1	資訊中心 B1	2			
2	資訊中心 1F	3			
3	資訊中心 2F	7			
十	樂群館				
1	辦公室（全區）	4			
2	購物中心	2			

※分電盤數量，以現場實際數量為準(直接修改數量)。

※資訊中心不含資訊機房。

勞動部勞動力發展署中彰投分署

低壓用電設備定期安全檢查位置、數量明細表（宿舍區）

項次	處所名稱	開關箱數量	名稱	連絡人	備註欄
一	忠孝樓				
1	忠孝樓 B1	3			
2	忠孝樓 1F	3			
3	忠孝樓 2F	3			
4	忠孝樓 3F	3			
5	忠孝樓 4F	3			
6	忠孝樓 RF	1			
二	仁愛樓				
1	仁愛樓 B1	3			
2	仁愛樓 1F	3			
3	仁愛樓 2F	3			
4	仁愛樓 3F	3			
5	仁愛樓 4F	3			
6	仁愛樓 RF	1			
三	信義樓				
1	信義樓 B1	10			
2	信義樓 1F	4			
3	信義樓 2F	4			
4	信義樓 3F	4			
5	信義樓 4F	5			
6	信義樓 RF	1			
四	和平樓				
1	和平樓 1F	4			
2	和平樓 2F	3			
3	和平樓 3F	3			
4	和平樓 4F	3			
5	和平樓 RF	1			
五	網球場、排球場	3			
六	籃球場	2			
七	司令台	1			

※宿舍區含所有音控室、寢室、浴室用電情形、電熱水器（含熱泵）及運轉測試等。

※信義樓含學員餐廳及廚房。

※分電盤數量，以現場實際數量為準(直接修改數量)。