

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署

日間職前訓練甄試參考題型

訓練班別：自來水管配管暨瓦斯器具裝修實務班	
1 (3)	為保持管路之水流順暢應裝設(1)安全閥 (2)止回閥 (3)排氣閥 (4)持壓閥。
2 (2)	配電盤火災時需用何種消防材料滅火(1)水 (2)二氧化碳 (3)泡沫 (4)消防砂。
3 (3)	下列何者不宜作為燃氣熱水器之瓦斯輸送管？(1)金屬可撓性管 (2)強化瓦斯橡皮管 (3)PVC管 (4)不銹鋼被覆橡膠管。
4 (4)	承裝業執行熱水器安裝或維修工作，應備置業務登記簿，並應妥善保存幾年？(1)2 (2)3 (3)4 (4)5。
5 (4)	下列四種接頭，何者較易脫落？(1)凸緣接頭 (2)電銲接頭 (3)螺紋接頭(4)機械接頭。
6 (1)	屋內橫向配管未安裝前，必須預留螺栓頭於樓板下面，以便於安裝(1)管吊架 (2)管墩 (3)管撐 (4)管道。
7 (3)	將排水立管及排水橫支管之排水，導入屋外排水管之管路為(1)器具排水管 (2)排水橫支管 (3)排水橫主管 (4)排水立管。
8 (2)	目前中油公司供應之液化石油氣(LPG)的比重約為(1)2.8 (2)1.8 (3)0.6(4)0.4。
9 (1)	假設熱水升溫度數與設計條件相符時，則欲得 90 公升的熱水，使用 9 號即熱式瓦斯熱水器需時多少分鐘？(1)10 (2)18 (3)20 (4)36。
10 (4)	下列何者與管路保溫作業之範圍無關？(1)防凍 (2)防灼 (3)防露 (4)防震。