



工作說明:  
1.請選手依圖面所示將  
1/4"銅管切下，進行更換  
銅管步驟，並於加壓探漏  
時，與裁判確認焊接位  
置。(共兩處四只焊接點)

2.銅管更換時請注意，若  
破壞設備原廠連接管路，  
本站將以零分計算

第49屆全國技能競賽冷凍空調職類				
	圖 名	系統故障銅管更換處		
	圖 號	R.008	單 位	mm
	圖角法		裁判長	卓清松